Comisión Nacional de Energía Atomica

CAREM25

CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Circular Nº 2	
Lugar y Fecha	**Buenos Aires, 09/05/2016**
Organismo contratante	**COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA**

Organismo contratante	
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA	
GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15	

Procedimiento de selección			
Tipo:	**CONCURSO DE PRECIOS**	**Nº**	**15/2016**
Clase:	**ETAPA UNICA NACIONAL**		
Modalidad:	**SIN MODALIDAD**		
Expediente	**F-047-2016**		
Rubro :	**410 – CONSULTORIA DE INGENIERIA**		

Objeto de la contratación:
REVISION DE ING. BASICA Y ASISTENCIA TECNICA, PARA SIST. 2600 – FASE I

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** Avda. del Libertador 8250, 3º Piso ala Correa (CP.1429) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Día y Hora	**16/05/2016; a las 11:10 Hs.**

DESCRIPCIÓN

Consulta Nº1:
Entendemos que las entregas de diagramas, planos o cálculos **originales** son actividades que implican de hecho la **realización de la ingeniería básica** de forma previa a la revisión de la ingeniería, actividades éstas que deben ser ejecutadas por organizaciones distintas a fin de evitar conflictos de interés.

Respuesta Nº1:
CNEA entregará al contratista la ingeniería básica del Sistema de toma muestras del edificio nuclear. En esta ingeniería se explicitan condiciones iniciales del muestreo de la corriente de proceso, condiciones de salida de la corriente de proceso, servicios requeridos (tales como Nitrógeno, Agua Desmineralizada, Venteos, Drenajes, etc.) en base a los parámetros químicos y/o radioquímicos que CNEA desea monitorear. El contratista deberá revisar y actualizar los P&ID's adaptándolos a sus métodos y sistemas recomendados para los paneles de muestreo, teniendo en cuenta la instrumentación, alarmas, equipos adecuados para acondicionar las muestras, etc. Además deberá entregar toda la información mencionada en el ítem 4.D "Entregables".

Ing. Fernando VENANTI
Depto Oficina Tecnica de Ingeniería
GERENCIA DE AREA CAREM