



## CIRCULAR ACLARATORIA PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Circular Nº 2	
Lugar y Fecha	Buenos Aires, 31 de marzo de 2016
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante			
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA			
GERENCIA DE ÁREA CAREM			
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Y CONTRATACIONES		
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTR	ATACIONES aprobado por R.P. 310/15		

Procedimiento de selección				
Tipo:	CONCURSO DE PRECIOS	N°	10/2016	
Clase:	ETAPA UNICA NACIONAL			
Modalidad:	SIN MODALIDAD			
Expediente	F-036-2016			
Rubro:	244 - EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICO / ELECTRONICO			

Objeto de la contratación:	
PROVISION DE SOLUCION DE TELEFO	ONIA IP

ACTO DE APERT	'URA:
Lugar/Dirección	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8250, 3º Piso ala Correa (CP.1429) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Día y Hora	11/04/2016; 11:10 Hs.

## **DESCRIPCIÓN**

## C onsulta Nº 1:

Donde indican que los equipos ALX-2000 integrados en la Argentina poseen doble fuente, realizamos la consulta directa a Elastix Argentina, quienes nos confirman que los únicos modelos de appliances que disponen de doble fuente redundante son los NLX-4000 y ELX-5000, no disponibles en el país, y que el equipo ALX-2000 no soporta configuración de doble fuente redundante.

En virtud de esto les solicitamos confirmación del requisito de fuente redundante para el sitio CAREM-CAB.

## Respuesta Nº 1:

Todos los modelos de referencia son para enmarcar la prestaciones mínimas, la exigencia particulares son las detalladas en el pliego y sito:

Hardware:

- En todos los casos el Hardware deberá ser de categoría empresarial, las appliances deberán contar con fuente redundante y doble interfaz Gigabit Ethernet, formato de chasis rackeable de 1U de altura cada una con todos los elementos de montaje.

LIC.IALEUS MOROR BREFNINO

JEFE DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

GERENCIA DE AREA CAREM