



**CIRCULAR MODIFICATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires, 11/06/2015
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante	
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA	
GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 379/12	

Procedimiento de selección			
Tipo:	CONCURSO DE PRECIOS	N°	22/2015
Clase:	ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente	F-54-2015		
Rubro :	224 – EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS/ELECTRONICOS		

Objeto de la contratación:
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ELECTRONICOS

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8250, 3° Piso ala Correa (CP.1429) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Día y Hora	12/06/2015; 11:10Hs.

DESCRIPCIÓN

SE AGREGA A ESPECIFICACIONES TECNICA:
RENLON N°1: TABLERO ELECTRONICO DE COMANDO PARA BOMBA PRINCIPAL Y JOCKEY
<ul style="list-style-type: none"> • Potencia y arranque de motor eléctrico de bomba principal. <ul style="list-style-type: none"> - 90 kw , 125 cv - 2970 v/m - 16,4 a - 50 hz - 380 V - Cos & 0.90 • Potencia y arranque de motor eléctrico de bomba jockey <ul style="list-style-type: none"> - 7.5 kw - 2920 v/m - 15.5 a - 50 hz - 380 v

Lic. Francisco Aguirre
División M.A.S.H.



- Cos & 0.87
- **Voltaje de baja tensión de Transformador para circuito de comando.**
- Entrada 220 V.
- salida 12 v
- 40 Va

SE MODIFICA:

- La fecha actual de Apertura: 12/06/2015 – 11:10 hs, a la siguiente fecha: 23/06/2015 a las 15:10 hs.

Francisco Aguirre

Lic. Francisco Aguirre

División M.A.S.H.