



GERENCIA DE AREA CAREM
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
 Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA
 GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial
 C.N.E.A. N° 310/2015.

**CIRCULAR MODIFICATORIA
 PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 2

Lugar y Fecha

Buenos Aires 12/04/2018

Organismo contratante

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15

Procedimiento de selección

| | | | |
|------------|---|----|---------|
| Tipo: | LICITACIÓN PÚBLICA | N° | 02/2018 |
| Clase: | ETAPA ÚNICA NACIONAL | | |
| Modalidad: | SIN MODALIDAD | | |
| Expediente | F-01-2018 | | |
| Rubro : | 401 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO/REPARACIÓN Y LIMPIEZA | | |

Objeto de la contratación:

REPARACIÓN, PINTADO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUA Y CISTERNA –
 PREDIO CAREM LIMA

ACTO DE APERTURA:

| | |
|-----------------|--|
| Lugar/Dirección | GERENCIA DE AREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM – PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO ASCN – RUTA 9 KM103 / CAMINO CENTRAL ATUCHA – ZÁRATE – BS. AS. |
| Día y Hora | 16/04/2018 A LAS 11:10 Hs. |

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: APLICA

DESCRIPCIÓN

SE MODIFICA FECHA PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS y RESPUESTA A CONSULTA

Se modifica la fecha actual del acto de apertura del 16/04/2018 a las 11:10 Hs. para el día **23/04/2018 a las 11:10 hs.**

CONSULTA N° 1 - Interior del Tanque Reserva Sanitaria: Hemos consultado con Hempel Argentina S.R.L., nos informa que la pintura HEMPADUR MULTI-STRENGTH 35530, ya no se fabrica, ha sido reemplazada por el HEMPADUR 35560, se adjunta Ficha Técnica, recomiendan dos manos de 200 micrómetros c/u,



total 400 micrómetros espesor película seca. Se acepta este cambio / ajuste de la especificación?

RESPUESTA N° 1 Se acepta el cambio de producto que notifica el fabricante y el espesor sugerido ya que supera lo solicitado en la especificación técnica.

Arq. Fernando Villá Parentí
Gcia. Dirección de Obras
Gcia. De Área Carem