

**CIRCULAR MODIFICATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 5	
Lugar y Fecha	Buenos Aires 05/11/2018
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante	
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA	
GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15	

Procedimiento de selección			
Tipo:	CONCURSO DE PRECIOS	N°	17/2018
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente	F-78-2018		
Rubro :	820 - MONTAJE		

Objeto de la contratación:
FABRICACIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Día y Hora	16/11/2018 A LAS 11:10 Hs.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: APLICA

DESCRIPCIÓN

RESPECTO DE LAS CONSULTAS TECNICAS SE ACLARA

Respecto al sistema de aspiración de humos en dos hornos necesitamos saber:

Consulta N°1

Potencia de cada uno.

Respuesta N° 1

Los hornos tienen una potencia eléctrica máxima de 50 kw.

Consulta N° 2

Temperatura máxima aproximada en el sector donde se ubicarían las campanas (unos 50 ó 60 cm por encima del vaso)

Respuesta N° 2

La temperatura a esa distancia del horno no la tenemos evaluada. En la boca del horno los líquidos se cuecen a temperaturas que pueden tener un máximo de 1700°C aproximadamente.



Consulta N° 3

Si debemos considerar algún elemento apaga-chispas antes del filtro

Respuesta N° 3

Pueden desprenderse chispas o partículas incandescentes de la boca del horno, si esto perjudica al filtro debe evitarse que lleguen a él o que lo dañen.

PAULA ALONSO
Firma y Aclaración