



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular Nº 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires; 12/03/2020
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Procedimiento de selección			
Tipo:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	04/2020
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	EX -2020-02671347-APN-GAC#CNEA		
Rubro:	04 – SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL		

Objeto de la contratación:
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON PROVISIÓN DE MATERIALES EN PPAE - CAC

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Día y Hora	12/03/2020 A LAS 11:10 Hs.
Costo del Pliego:	SIN VALOR
Visita de Obra:	APLICA

DESCRIPCIÓN

A continuación se da respuesta a consultas.

PREGUNTA 1)

El seccionador principal, es tetra polar o tripolar? En planos esta graficado como 400 Amp regulable y en la descripción dice 630 AMP de 4 polos.

RESPUESTA 1)

La capacidad del seccionador tetra polar debe ser de al menos 400 Amp, el interruptor debe tener la capacidad de corte de 400Amp o bien ser de mayor capacidad y poder regularse a esa condición. (lo de 630 debe ser un error de tipeo)

PREGUNTA

De donde se alimenta el tablero de oficinas?

RESPUESTA

Se alimentará del tablero principal

PREGUNTA

De cuanto es el consumo del T.S P.B Edif. 16 (C12)?

RESPUESTA

Sera el adecuado para proteger un cable de 16mm que llega por canalización subterránea hasta el tablero principal

PREGUNTA

Las bandejas que se deben montar en el área de oficinas, deben lleva tendido de datos? O solo alimentación de 220v y tensión estabilizada?

RESPUESTA

Solo 220V y tensión estabilizada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - (F-07/2020) INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON PROVISIÓN DE MATERIALES EN PPAE - CAC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.