



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular Nº 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires 05/10/2022
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS
Numero:	33/2022
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº:	F-124/2022
Expediente GDE Nº:	EX-2022-94297070- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	243 - EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MECÁNICOS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LENAP

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM	
Videoconferencia	http://meet.jit.si/CP3322
Fecha y Hora	13/10/2022 – 11:00 HS.
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	No aplica

DESCRIPCIÓN

Consulta Nº1:

Quisiera saber si puedes especificar un poco más sobre los tipos de filtros a adquirir, además de lo especificado en el anexo A – Especificaciones Técnicas.


Para que es su utilización, de qué tipo de material es y si tienen alguna fotografía o marca y modelo de alguno que hayan utilizado ya como muestra.

Respuesta Nº1:

Los filtros se emplearán en un circuito que utiliza como fluido agua desmineraliza y opera a elevada presión y temperatura (90 bar y 270°C).

El material del filtro a adquirir, tal como se menciona en el ANEXO A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

anexo, es acero inoxidable.
Adjunto una foto del elemento filtrante.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N°1: CONSULTA AL PLIEGO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.