



Comisión Nacional de Energía Atómica



**GERENCIA DE ÁREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA  
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

<b>Circular Nº 1</b>	
<b>Lugar y Fecha</b>	<b>Buenos Aires 25/02/2022</b>
<b>Organismo contratante</b>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA</b>

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

<b>Tipo</b>	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>
<b>Numero:</b>	<b>03/2022</b>
<b>Clase:</b>	<b>ETAPA ÚNICA NACIONAL</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>SIN MODALIDAD</b>
<b>Expediente CAREM Nº:</b>	<b>F-008/2022</b>
<b>Expediente GDE Nº:</b>	<b>EX-2022-08312727- -APN-GAC#CNEA</b>
<b>Rubro:</b>	<b>810 – CONSTRUCCION</b>

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

**CONSTRUCCIÓN COMEDOR OBRADOR - PREDIO CAREM**

**ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:**

<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b>	
<b>Fecha y Hora</b>	<b>18/03/2022 - 13:00hs</b>
<b>Costo</b>	<b>Sin Valor</b>
<b>Visita a obra / instalaciones</b>	<b>Aplica</b>

**DESCRIPCIÓN**

**Consulta Nº1:**

Después de haber realizado un primer estudio de la documentación enviada; vemos instalaciones eléctricas, gastronómicas y PAT. Queríamos saber cuál va a ser nuestro alcance sobre esta obra ya que nosotros nos especializamos en la estructura metálica en aplicaciones industriales.

**Respuesta Nº1:**

Como se indica en ítem 6.3.2.b la Contratista deberá elaborar y presentar todos los planos de ingeniería para construcción previo al inicio de las tareas y los correspondientes CAO al finalizar la obra, tanto de instalaciones eléctricas, PAT, comunicaciones y redes. Para la instalación eléctrica corresponde la ejecución del proyecto eléctrico con sus correspondientes planos, firmados por profesional matriculado. Además incluye la entrega de las correspondientes memorias de cálculo de

potencias, cálculo de PAT y corriente de cortocircuito, cálculo de SPDA, cálculo de iluminación, cálculo de secciones de cables y caída de tensión, plano unifilar de tableros, planos de tendido y distribución, detalles constructivos necesarios, de acuerdo a todas las Normas y Reglamentaciones Eléctricas y de Seguridad vigentes.

La PAT y SPDA deberá considerarse para todos los elementos metálicos de la estructura portante, sistema de captación y para la instalación eléctrica del comedor, cocina y sanitarios.

La Contratista deberá entregar la obra del comedor funcionando, con el equipamiento gastronómico indicado en pliego instalado, y todas las instalaciones complementarias (agua/cloacal/pluvial/eléctricas/etc) necesarias realizadas de acuerdo a planos de ingeniería de detalle a desarrollar por el Contratista y su presentación para aprobación de CNEA, previo al inicio de los trabajos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - F-08/2022 - LP N° 03/2022

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.