



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular Nº 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires; 03/05/2022
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
Numero:	16/2022
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº:	F-43/2022
Expediente GDE Nº:	EX-2022-37550173- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	244 – EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE UPS PARA EDIFICIO ASET

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM	
Videoconferencia	https://meet.jit.si/CC1622
Fecha y Hora	06/05/2022 – 11:30hs
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	No aplica

DESCRIPCIÓN

1) RESPUESTAS A CONSULTAS:

PREGUNTA 1.1:

En la presente licitación se pide un equipo de una marca específica a la que no representamos.

RESPUESTA 1.1:

Se solicita la provisión de un módulo de UPS marca Vertiv modelo de potencia Liebert ITA 2 de 20 Kva / 18 Kw, trifásico 220/380v con pantalla LCD UHA33R0200L, que no incluye baterías internas y pack para baterías externas.

La subestación ya cuenta con dos bancos o packs para 18 baterías de 12v y el respectivo software Trellis Vertiv que visualiza íntegramente las operaciones de automatismo en la sala de control y monitoreo de la misma.

PREGUNTA 1.2:

Según lo observado en el pliego no es necesario que la UPS sea de la misma marca para que actúen como backup uno del otro - dado que deben ser conectados en serie (la serie ITA no permite la conexión en paralelo) y la conexión en serie puede ser realizada con cualquier marca y modelo de UPS.

RESPUESTA 1.2:

B) Dado a que la subestación ya cuenta con dos bancos o packs para 18 baterías de 12v y el respectivo software Trellis Vertiv que visualiza íntegramente las operaciones de automatismo en la sala de control y monitoreo de la misma.

Es que es menester la provisión de un módulo de potencia UHA33R0200L correspondiente al modelo Vertiv Liebert ITA 2 de 20 Kva / 18 Kw, trifásico 220/380v con pantalla LCD, para reponer el ya instalado.

PREGUNTA 1.3:

Debido a lo especificado, se solicita permitir la cotización de otra marca de UPS, manteniendo la equivalencia de calidad del producto requerido.

RESPUESTA 1.3:

Debido a que las cuestiones de diseño e ingeniería de la subestación de media tensión no están en discusión en esta comparación de cotizaciones, es que solicitamos la provisión del material ya detallado en aclarado y mencionado en el PBCP.

2) ANEXO B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

Donde dice:

REGLÓN Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	EQUIPO	432

Debe decir:

REGLÓN Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	1	UNIDAD



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - F-043/2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.