



Comisión Nacional de Energía Atómica



**GERENCIA DE ÁREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA  
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

<b>Circular Nº 1</b>	
<b>Lugar y Fecha</b>	<b>Buenos Aires; 07/07/2022</b>
<b>Organismo contratante</b>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA</b>

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

<b>Tipo</b>	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>
<b>Numero:</b>	16/2022
<b>Clase:</b>	ETAPA ÚNICA NACIONAL
<b>Modalidad:</b>	SIN MODALIDAD
<b>Expediente CAREM Nº:</b>	EX-2022-59454233- -APN-GAC#CNEA
<b>Expediente GDE Nº:</b>	F-077/2022
<b>Rubro:</b>	90- ELECTRICIDAD Y TELEFONIA

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS**

**ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:**

<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b>	
<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b>	
<b>Videoconferencia</b>	<a href="http://meet.jit.si/CP1622">http://meet.jit.si/CP1622</a>
<b>Fecha y Hora</b>	<b>12/07/2022 – 14:00HS</b>
<b>Costo</b>	<b>Sin Valor</b>
<b>Visita a obra / instalaciones</b>	<b>No aplica</b>

**DESCRIPCIÓN**

**SE DA RESPUESTA A CONSULTA**

**CONSULTA Nº 1:**

**Renglones Nº 1 a 15 inclusive - TÉRMICAS**

Se solicita Indicar la capacidad de ruptura según IEC 898 de las térmicas

**RESPUESTA Nº 1:**

La corriente de ruptura para las térmicas de los Renglones Nº 1 a 15 inclusive, es de 6 kA.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** 77/22- Circular Aclaratoria N° 1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.