



GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P.
379/2012.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-54-2015		
Rubro:	244 – EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS / ELECTRONICOS		

Objeto de la contratación:

ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS ELÉCTRICOS

Retiro de Pliego:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web:	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
e-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar:	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
--------	--

Fecha y hora	04/08/2015; 11:10 Hs.
--------------	------------------------------

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN EQUIPOS E INSUMOS ELÉCTRICOS, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, se regirá bajo el Régimen de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de la Gerencia de Área CAREM bajo la ley 26.566, (aprobado por Resolución Presidencial de C.N.E.A. 379/2012), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del CAREM sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales deberán completar y presentarlos con la documentación respaldatoria en las oficinas de compras CAREM con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en PESOS, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días hábiles, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella. En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Oferta Económica - Planilla de Cotización Anexo B
2	Oferta técnica- Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta.
4	Garantía de Mantenimiento de oferta.
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón. La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los TREINTA (30) días corridos de la recepción de la Orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

- **Renglón 1 al 3:** Predio CAREM Lima (Contiguo a la Central Atucha I) Zarate - Bs. As. De lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs. Contactarse con el Sr. Tomas Colombo al Tel.: 5299-3020, E-mail: tomascolombo@cnea.gov.ar

- **Renglones 4 y 5:** Centro Atómico Ezeiza (CAE) – Pbro. Juan Gonzalez y Aragon Nº 15 – Ezeiza – Buenos Aires -, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs Contactarse con el Sr. Yamil Bongioanni al Tel.: 4125-8660, E-mail: bongioanni@cae.cnea.gov.ar

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM, según el lugar de entrega así para:
 - Los renglones 1 a 3: en el Predio CAREM Lima (Edificio ASCN); de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas, contactarse con la Cdra. Camila Marina al tel.: 5299-3059 En ambos casos adjuntar a la misma, copia de la correspondiente Orden de Compra.
 - Los renglones 4 a 5: en Avda. del Libertador 8250, Tercer piso (ala Correa) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 17:00 Hs.

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar el primer pago debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.

- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.

- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse con:
 - para los Renglones 1 a 3 con Valeria Berón al Tel. 5299-3012.
 - para los Renglones 4 a 5 con el Sr. Leonardo Sampayo o Ma. Luz De Luca Fernandez al Tel. 4704-1217.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

ANEXO A – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Consideraciones Especiales y Generales rigen para todos los renglones, excepto que en el Renglón quede específicamente establecido un requerimiento en particular.

Condiciones de Entrega:

Todos los productos ofertados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda

Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Marcas y modelos:

Para los productos solicitados en los renglones 4 y 5, se deberán respetar la marca y el modelo solicitado ya que son compatibles con otros productos instalados en el tablero de comando existente.

Garantía:

En los casos que corresponda, Se deberá otorgar una la garantía escrita no inferior a un (1) año, ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los equipos.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

- Tipo de alimentación y potencia eléctrica, aclarando si es necesario la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio del equipo.
- Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles, salvo para bienes importados el cual aumenta el plazo hasta 30 días hábiles.

RENGLON Nº1	CANTIDAD: 1
TABLERO ELECTRONICO DE COMANDO PARA BOMBA PRINCIPAL Y JOCKEY	

Tablero para equipo de incendio con una bomba de corriente normalizada como bomba de ataque y una bomba de corriente normalizada como bomba jockey.

Comando manual por selectoras o pulsadores y automático por presostato.

Deberá contar contener:

1. Gabinete metálico IP 40 pintado con pintura epoxi texturada de color rojo bermellón de 1200x750x300 mm
2. Base porta fusible NH;
3. Fusibles NH para protección contra cortocircuito bomba principal con un calibre de 315 AMP.
4. Termo magnética para protección contra cortocircuito de 3X32 , de 1X6 y de 2X6
5. Contactor de línea; contactor estrella y contactor triangulo
6. Contactor auxiliar de potencia
7. Relevé térmico para protección por sobrecarga de la bomba jockey
8. Temporizador
9. Selector Manual-0-Automatico
10. Pilotos foto led para indicación de fases
11. Pilotos foto led para indicación de marcha bombas principal y jockey
12. Piloto foto led para indicación de fallas
13. Bornes conexión de alimentación al tablero
14. Bornes para la conexión de señal remota de bomba principal en marcha
15. Bornes para la conexión de señal del presostato bomba principal
16. Bornes para la conexión de señal del presostato bomba jockey
17. Bornes para la conexión de los motores
18. Pulsadores de marcha para la bomba principal de diámetro 22 mm

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

19. Pulsadores de parada para la bomba principal de diámetro 22 mm
 20. Golpe de puño sin Ret.
 21. Contactos auxiliares
 22. Transformador de baja tensión para el circuito de comando
 23. Cable estructurado
 24. Plano de potencia y comando
- Garantía:** 1(un) año por defecto de material o fabricación.

REGLON Nº2	CANTIDAD: 2
Electrobomba sumergible portátil 1HP Monofásica	

- Electrobomba sumergible portátil
Tipo: Rotor Pump Marquis V,
Potencia: 1 HP, monofásica,
Boca de salida: diámetro 2", con flotante incorporado.
- Caudal: hasta 18 m3/h .
 - Altura de elevación: hasta 11,5 m3/h .
 - Boca de salida de :2" .
 - Pasaje de sólidos de Ø 30 mm.
 - Con flotante incorporado.
 - Máxima inmersión: 5 mts..
 - Temperatura máxima del líquido: 40°C.
 - Motor monofásico 1 HP (V).
 - Protección térmica incorporada.
- Garantía:** 1(un) año, por defecto de material o fabricación.

REGLON Nº3	CANTIDAD: 2
Electrobomba sumergible portátil 1HP Trifásica	

- Electrobomba sumergible portátil
Tipo: Lowara Domo vortex,
Potencia: 1 HP, trifásico,
Diseño: para bombeo de líquidos cloacales con sólidos en suspensión,
Boca de salida: diámetro 2"
- Caudal: hasta 40 m3/h.
 - Altura de elevación: hasta 13 m.
 - El máximo pasaje de sólidos es de hasta Ø50 mm
 - Boca de salida 2" .
 - Máxima temperatura de servicio: 35°C con bomba totalmente sumergida.
 - Máxima profundidad de inmersión: 5 m.
 - Modelos con y sin flotante incorporados.
 - Motor eléctrico con sistema de sellos múltiples con cámara de aceite llamado "drivelub seal system".
 - Potencias de 1 HP 3 x 380v.
 - Protección: IP68. Aislación: Clase F.
- Garantía:** 1(un) año, por defecto de material o fabricación.

REGLON Nº4	CANTIDAD: 10
Pulsador verde luminoso Ø 22 - retorno resorte nivelado - 24 V - 1 NA + 1 NC.	

- Marca: Schneider.
- Modelo: Harmony XB4.
- Color: Verde
- Diámetro: Ø22mm
- Deben ser rasantes para colocar en tablero de control.
- Perfil de operador: Empotrado.
- Información agregada de operador: con lente lisa.
- Tipo de contactos y composición: 1 NA + 1 NC.
- Funcionamiento de contacto: Ruptura Lenta.
- Conexiones/Terminales:

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

- Conexión de tornillo de estribo , 1x0,22-2x2,5mm² sin extremo de cable de acuerdo con EN/IEC 60947-1
- Conexión tornillo de estribo, <=2x1,5 mm² con extr. cable de acuerdo con EN/IEC 60947-1.
- Fuente de luz: Protected LED.
- Base de bombilla: Integral LED
- Tensión de alimentación: 24 Vc.a./c.c. 50/60 Hz.
- Tipo de producto o componente: Pulsador iluminado completo.
- Material de bisel: Metal cromado.
- Material anillo fijación: Zamak
- Diámetro de montaje: 22mm.
- Forma de cabezal de unidad: Redondo.
- Tipo de operario: Retorno de resorte.
- Durabilidad mecánica: 5000000 cycles.
- Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni).
- Protección contra cortocircuito: 10 A por gG fusible de cartuchos de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1.
- Tensión asignada de aislamiento: 600V, grado de contaminación: III de acuerdo con EN/IEC 60947-1.
- Tipo de señalización: Fijo.
- Límites de tensión de alimentación: 19,2 - 30,0 Vcc
21,6 - 26,4 Vca
- Consumo de corriente: 18 mA.
- Resistencia a sobretensiones: 1kV de acuerdo con IEC 61000-4-5.
- Uso de contactos: Estándar.
- Grado de protección IP: IP66 de acuerdo con IEC 60536.
- Grado de protección NEMA: NEMA 13 / NEMA 4X.
- Grado de protección IK: IK05 de acuerdo con IEC 50102.
- Resistencia a los transitorios rápidos: 2kV de acuerdo con IEC 61000-4-3.
- Resistencia a descargas electrostáticas:
 - 6kV en contacto (en piezas metálicas) de acuerdo con IEC61000-4-2
 - 8kV en aire libre (en piezas aislantes) de acuerdo con IEC 61000-4-2.

RENGLON N°5	CANTIDAD: 10
Pulsador rojo luminoso Ø 22 - retorno resorte nivelado - 24 V - 1 NA + 1 NC	

- Marca: Schneider.
- Modelo: Harmony XB4.
- Color: Rojo
- Diámetro: Ø22mm
- Deben ser rasantes para colocar en tablero de control.
- Perfil de operador: Empotrado.
- Información agregada de operador: con lente lisa.
- Tipo de contactos y composición: 1 NA + 1 NC.
- Funcionamiento de contacto: Ruptura Lenta.
- Conexiones/Terminales:
 - Conexión de tornillo de estribo , 1x0,22-2x2,5mm² sin extremo de cable de acuerdo con EN/IEC 60947-1
 - Conexión tornillo de estribo, <=2x1,5 mm² con extr. cable de acuerdo con EN/IEC 60947-1.
- Fuente de luz: Protected LED.
- Base de bombilla: Integral LED
- Tensión de alimentación: 24 Vc.a./c.c. 50/60 Hz.
- Tipo de producto o componente: Pulsador iluminado completo.
- Material de bisel: Metal cromado.
- Material anillo fijación: Zamak
- Diámetro de montaje: 22mm.
- Forma de cabezal de unidad: Redondo.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	39/2015
Expediente:	F-54-2015		

- Tipo de operario: Retorno de resorte.
- Durabilidad mecánica: 5000000 cycles.
- Material de contactos: Aleación de plata (Ag/Ni).
- Protección contra cortocircuito: 10 A por gG fusible de cartuchos de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1.
- Tensión asignada de aislamiento: 600V, grado de contaminación: III de acuerdo con EN/IEC 60947-1.
- Tipo de señalización: Fijo.
- Límites de tensión de alimentación: 19,2 - 30,0 Vcc
 21,6 - 26,4 Vca

- Consumo de corriente: 18 mA.
- Resistencia a sobretensiones: 1kV de acuerdo con IEC 61000-4-5.
- Uso de contactos: Estándar.
- Grado de protección IP: IP66 de acuerdo con IEC 60536.
- Grado de protección NEMA: NEMA 13 / NEMA 4X.
- Grado de protección IK: IK05 de acuerdo con IEC 50102.
- Resistencia a los transitorios rápidos: 2kV de acuerdo con IEC 61000-4-3.
- Resistencia a descargas electrostáticas:
 - 6kV en contacto (en piezas metálicas) de acuerdo con IEC61000-4-2
 - 8kV en aire libre (en piezas aislantes) de acuerdo con IEC 61000-4-2.