



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-129-2016		
Rubro:	831 – CONSUMIBLES ELECTRICOS		

Objeto de la contratación:

ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Retiro de Pliego:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Web	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

COSTO DE PLIEGO	SIN VALOR
VISITA A OBRA / INSTALACION	NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
E-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.
Dirección: Alternativa	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs solo hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Fecha y Hora	22/09/2016 – 11:10 Hs

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, establecido bajo el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. Nº 310/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales serán completar y presentados con la documentación respaldatoria en el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en **PESOS**, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

CERTIFICADO FISCAL: Para las ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000.-), el oferente deberá contar con el **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR** vigente al momento de la adjudicación, conforme a Resolución General 1814/05 de la A.F.I.P.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para el caso de ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella.

En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. **No se aceptaran PAGARES para este tipo de garantía.**

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Anexo B – Planilla de Cotización (Sera causal de DESESTIMACIÓN la no presentación de la misma)
2	Oferta técnica – Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta
4	Plazo de entrega
5	Lugar de entrega

Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

Como dirección alternativa serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Avda. del Libertador 8250, 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Para las **COMPARACION DE COTIZACIONES** las ofertas se podrán recibir vial E-Mail (caremfc@cnea.gov.ar), hasta **DOS (2) HORAS** antes del acto de apertura, esta deberá estar firmada por la/s persona/s que se encuentra incorporada/s al Registro de proveedores CAREM.

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón.

La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindiría el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los TREINTA (30) días hábiles de la recepción de la Orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

- **PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:** Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9 a 16Hs. – Contactarse con Francisco Ríos al 5299-3022 (frios@cnea.gov.ar)

La **ENTREGA, el TRANSPORTE** y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final. La Recepción Definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM de Lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra; según el siguiente detalle:

- Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., contactarse con la Cdra. Camila Marina (marina@cnea.gov.ar).

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- La facturación será en PESOS.
- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.
- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.
- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse:
 - Predio CAREM Lima: Sra. Valeria Verón (beron@cnea.gov.ar).

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reglón Nº 1	CANTIDAD: 20 (VEINTE)
FICHA MACHO 2P + T 16AMP. 220V (N3076)	

Material: TERMO-PLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 PROTECCON Y JUNTAS SBR
 Terminales: LATON MACIZO

Reglón Nº 2	CANTIDAD: 20 (VEINTE)
TOMA HEMBRA 2P + T 16AMP. 220V (N3046)	

Material: TERMO-PLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 PROTECCON Y JUNTAS SBR
 Terminales: LATON MACIZO

Reglón Nº 3	CANTIDAD: 6 (SEIS)
TERMOMAGNETICA 1 X 6 AMP.	

MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 MONTAJE: RIEL DIN
 SISTEMA AUTOMATICO P60N
 CLASE 3 / ANCHO DE PASO 9mm
 MEDIDAS APROX. 90 x 18 x 60mm
 240/415VCA / 3kA
 Conforme a normas: IEC 60898 / IRAM 2169
 Curva de disparo C

Reglón Nº 4	CANTIDAD: 6 (SEIS)
TERMOMAGNETICA 2 X 40 AMP.	

MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 MONTAJE: RIEL DIN
 SISTEMA AUTOMATICO P60N
 CLASE 3 / ANCHO DE PASO 9mm
 MEDIDAS APROX. 90 x 36 x 60mm
 240/415VCA / 3KA
 Conforme a normas: IEC 60898 / IRAM 2169
 Curva de disparo C

Reglón Nº 5	CANTIDAD: 6 (SEIS)
TERMOMAGNETICA 4 X 25 AMP.	

MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 MONTAJE: RIEL DIN
 SISTEMA AUTOMATICO P60N
 CLASE 3 / ANCHO DE PASO 9mm
 MEDIDAS APROX. 90 x 72 x 60mm
 240/415VCA / 3KA
 Conforme a normas: IEC 60898 / IRAM 2169
 Curva de disparo C

Reglón Nº 6	CANTIDAD: 6 (SEIS)
TERMOMAGNETICA 2 X 50 AMP.	

MATERIAL: TERMOPLASTICO AUTOEXTINGUIBLE
 MONTAJE: RIEL DIN
 SISTEMA AUTOMATICO P60N
 CLASE 3 / ANCHO DE PASO 9mm
 MEDIDAS APROX. 90 x 36 x 60mm
 240/415VCA / 3KA
 Conforme a normas: IEC 60898 / IRAM 2169
 Curva de disparo C

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		
Renglón Nº 7	CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)		
CINTA AISLADORA x 20m NEGRA			
Material: PVC Color: NEGRO Tipo: AUTOEXTINGUIBLE Medidas: 19mm X 20mts ESP. 0,2mm			
Renglón Nº 8	CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)		
CABLE ULTRAFLEXIBLE Ø 50mm			
Para maquina de soldar. Categoría 6 Extra flexible, resistente a la intemperie – resistente a las llamas y a los hidrocarburos. Conductor de cobre electrolítico. Con aislamiento de PVC liso Voltaje máximo de operación 600V. Diámetro: 50mm			
Renglón Nº 9	CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)		
CABLE ULTRAFLEXIBLE Ø 25mm			
Para maquina de soldar Categoría 6 Extra flexible, resistente a la intemperie – resistente a las llamas y a los hidrocarburos. Conductor de cobre electrolítico. Con aislamiento de PVC liso Voltaje máximo de operación 600V. Diámetro: 25mm			
Renglón Nº 10	CANTIDAD: 100 (CIEN)		
CABLE UNIPOLAR Ø 6mm MARRON			
AISLACION RESISTENTE A LAS LLAMAS NORMALIZADO - EXTRADESLIZANTE			
Renglón Nº 11	CANTIDAD: 100 (CIEN)		
CABLE UNIPOLAR Ø 6mm CELESTE			
AISLACION RESISTENTE A LAS LLAMAS NORMALIZADO - EXTRADESLIZANTE			
Renglón Nº 12	CANTIDAD: 6 (SEIS)		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 AMP.			
Corriente: 25 A. CTE 30m.A. MODELO DIN 230/400 VCA - 50/60 Hz MOD: 5SM1 312-OMB IEC 61008			
Renglón Nº 13	CANTIDAD: 6 (SEIS)		
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 AMP.			
Corriente: 40 A. CTE 30m.A. MODELO DIN 230/400 VCA - 50/60 Hz MOD: 5SM1 314-OMB IEC 61008			
Renglón Nº 14	CANTIDAD: 100 (CIEN)		
BASTIDOR CAMBRE S. XXI			
Material: Policarbonato – lujo Tipo: CAMBRE Mod: Siglo XXI			

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

Renglón Nº 15	CANTIDAD: 20 (VEINTE)
CAJA CAPSULADA CON TOMA 10 AMP. 250V KALOP COD:KL48201	
Con toma tierra	
Color azul	
Tipo: Modelo KL48201 KALOP	

Renglón Nº 16	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
CAJA PLASTICA 165x165x110mm ESTANCA	
Paso ESTANCA IP65 con protección UV TIPO: ROKER	
Cuerpo y tapa en polipropileno reforzado antillama	
Color: blanco	
Tornillos de acero	
Burlete de caucho de EPDM	
Normas IEC 60670-1	
Med. Aprox. 165x165x110mm	

Renglón Nº 17	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
CAJA PLASTICA 242x152x150mm ESTANCA	
Paso ESTANCA IP65 con protección UV TIPO: ROKER	
Cuerpo y tapa en polipropileno reforzado antillama	
Color: blanco	
Tornillos de acero	
Burlete de caucho de EPDM	
Normas IEC 60670-1	
Med. Aprox. 242x152x150mm	

Renglón Nº 18	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
CAJA PLASTICA 300x230x106mm ESTANCA	
Paso ESTANCA IP65 con protección UV TIPO: ROKER	
Cuerpo y tapa en polipropileno reforzado antillama	
Color: blanco	
Tornillos de acero	
Burlete de caucho de EPDM	
Normas IEC 60670-1	
Med. Aprox. 300x230x106mm	

Renglón Nº 19	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
CAJA PLASTICA 152x152x93mm ESTANCA	
Paso ESTANCA IP65 con protección UV TIPO: ROKER	
Cuerpo y tapa en polipropileno reforzado antillama	
Color: blanco	
Tornillos de acero	
Burlete de caucho de EPDM	
Normas IEC 60670-1	
Med. Aprox. 152x152x93mm	

Renglón Nº 20	CANTIDAD: 20 (VEINTE)
CAJA CAMBRE 2 MOD. EXTERIOR COD:4151	
Caja exterior	
2 modulos IP40	
Con tornillos y tarugos	
Tipo: SIGLO XXI COD: 4151	
Color: Blanco	

Renglón Nº 21	CANTIDAD: 20 (VEINTE)
CAJA CAMBRE 4 MOD. EXTERIOR COD:4154	
Caja exterior	
4 modulos IP40	
Con tornillos y tarugos	

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

Tipo: SIGLO XXI COD: 4154

Color: Blanco

Reglón Nº 22	CANTIDAD: 200 (DOSCIENTOS)
TUBO FLUORESCENTE 36W	

Tubo lineal 36w 220V.
Largo 1220 – diam. 26mm
Mod. TLD 36W/865
Base: G13
Luz día frio
Temperatura de color 6500K
Flujo luminoso 3200lm
Vida útil aprox. 15000h

Reglón Nº 23	CANTIDAD: 6 (SEIS)
CONTACTOR 25Amp. 11KW 220V	

Potencia nominal: 11KW / 25 Amp.
Tamaño: S0
Numero de polos: 3
Tensión e bobina: 220V
Conexiones: ABRAZADERA DE TORNILLO
Categoría: AC3
Frecuencia de tensión 50/60Hz
Modelo: 3RT1026-1AN20 TIPO: SIRIUS SIEMENS
Fijación en riel DIN
Según norma IEC 947-4

Reglón Nº 24	CANTIDAD: 6 (SEIS)
CONTACTOR 12Amp. 5,5KW 220V	

Potencia nominal: 5,5KW / 12 Amp.
Tamaño: S0
Numero de polos: 3
Tensión e bobina: 220V
Conexiones: ABRAZADERA DE TORNILLO
Categoría: AC3
Frecuencia de tensión 50/60Hz
Modelo: 3RT1024-1AN20 TIPO: SIRIUS SIEMENS
Fijación en riel DIN
Según norma IEC 947-4

Reglón Nº 25	CANTIDAD: 4 (CUATRO)
CONTACTOR 9Amp. 4KW 220V	

Potencia nominal: 4KW / 9 Amp.
Tamaño: S0
Numero de polos: 3
Tensión e bobina: 220V
Conexiones: ABRAZADERA DE TORNILLO
Categoría: AC3
Frecuencia de tensión 50/60Hz
Modelo: 3RT1023-1AN20 TIPO: SIRIUS SIEMENS
Fijación en riel DIN
Según norma IEC 947-4

Reglón Nº 26	CANTIDAD: 6 (SEIS)
CONTACTOR 17Amp. 7,5KW 220V	

Potencia nominal: 7,5KW / 17 Amp.
Tamaño: S0
Numero de polos: 3
Tensión e bobina: 220V
Conexiones: ABRAZADERA DE TORNILLO

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

Categoría: AC3
Frecuencia de tensión 50/60Hz
Modelo: 3RT1025-1AN20 TIPO: SIRIUS SIEMENS
Fijación en riel DIN
Según norma IEC 947-4

Reglón Nº 27	CANTIDAD: 300 (TRESCIENTOS)
CABLE TPR 3 X 1,5mm	

Conductores forrados en pvc antillama
Cuerdas extraflexibles de alambre de cobre recocido
Normalizado iram

Reglón Nº 28	CANTIDAD: 300 (TRESCIENTOS)
CABLE TPR 3 X 2,5mm	

Conductores forrados en pvc antillama
Cuerdas extraflexibles de alambre de cobre recocido
Normalizado iram

Reglón Nº 29	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
BATERIA 6V 4,5 AMP. (P/LUZ DE EMERGENCIA)	

DE GEL 6V 4ah
Recargable
Para luz de emergencia.
Mod: RB
Med. Aprox. 45 x 70 x 100mm

Reglón Nº 30	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
CINTA AUTOVULCANIZANTE 38mm x 1,5m x 3,2mm	

Espesor: 3,2mm
Material: Caucho autosoldable

Reglón Nº 31	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
EQUIPO FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2 X 36W	

Luminaria plafón compacta.
Cuerpo y pantalla porta equipo en chapa de hierro esmaltada.
louver doble parabólico, construido en aluminio brillante
(12 traversas) Modelo: 2x36W
Medidas: Ancho: 31cm aprox. Largo: 123cm aprox.
Equipado con zócalo – balasto y arrancadores.

Reglón Nº 32	CANTIDAD: 10 (DIEZ)
EQUIPO FLUORESCENTE 2 x 36w C/PROTECTOR	

Plafón 2 x 36 con difusor de PC
Cuerpo: de policarbonato autoextinguible V2 inyectado, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5
Reflector/óptica: de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca.
Difusor: de policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.
Portalámparas: en policarbonato. Lámpara: 2 x 36W Tubo.
Medidas: 150 x 1270 x 94mm
Equipado con zócalo – balasto y arrancadores.
Color: Blanco

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	54/2016
Expediente:	F-129-2016		

LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES Y GENERALES RIGEN PARA TODOS LOS RENGLONES, EXCEPTO QUE EN EL RENGLÓN QUEDE ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO UN REQUERIMIENTO EN PARTICULAR.

En la Oferta:

Se adjuntarán folletos técnicos de los bienes ofrecidos y; en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "SEGÚN PLIEGO" como identificación del bien ofrecido.

Condiciones de Entrega:

Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.

Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Garantía:

En los casos que corresponda, se deberá otorgar una garantía escrita, ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los bienes.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles, salvo para bienes importados el cual aumenta el plazo hasta 30 días hábiles.